

Rozvaděč soustava VN3 AC 50Hz, 6kV, IP..
Ochrana před dotykem neživých částí, krytím a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním
Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a 33
Rozvaděč soustava NN+ZPEN AC 50Hz, 400/231V, TN–C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a 33)
ochrana před dotykem neživých částí krytím a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení napájení
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
Vnější vlivy: dle protokolu vnějších vlivů

ORIENTAČNÍ SCHÉMA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

±0,000 = 219,40 m n. m. BpV

K PŘIPOMÍNKÁM	Ing. Vojtěch Trubák	Bc. David Kubát	Bc. David Kubát	09/2025	00
POPIS / DESCRIPTION:	ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL / CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.:

PROJEKTANT/DESIGNER:

KOVOPROJEKTA ENGINEERS & CONTRACTORS

INVESTOR/OWNER:

Synthesia Chemistry for the future

INVESTOR/OWNER: Synthesia, a.s.	JEDNOTKA/UNIT: PS 01 Rozvodna M 109 D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	POŘ.Č./SER. No: A4: 4
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA/JOB: NAVÝŠENÍ VÝKONU TRAFOSTANICE M 109	NÁZEV VÝKRESU/DOCUMENT NAME: DISPOZICE 1.PP STÁVAJÍCÍ	VÝTISK Č./COPY No:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE/DOCUMENTATION STAGE: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU/DOCUMENT No: 7649 PS01 5 13 2 01 — REV. 00

TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET.