











Protokol č. ZL3_106_2019

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí dne 5.11.2019

V Semtíně: 5.11.2019

Název objektu:

ZL3 – schodiště sever

ení komise:	Jméno:	Funkce:	Podpis:
Předseda:	Ing. Jiří Kočí	Vedoucí technolog TpZl	
Členové:	Jaroslav Demjančuk	Technolog kotelny	
	Stanislav Oliva	Technolog CHÚV	
	Jaroslav Písecký	Technolog odsíření a zauhlování	
	Ing. Luděk Sviták	Technolog ASŘTP	
	Ondřej Kálal	Technolog strojovny	
	František Roháč	Mechanik MaR	
	Ivo Klempíř	Mechanik ELA	
	Ing. Radim Kula	Požární preventista	
	Ing. Milena Votavova Ph.D.	Vedoucí oddělení BP	

Podklady použité pro vypracování protokolu:

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN EN 33 2000-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-1 ed. 2,
ČSN EN 60079-10-2 ed. 2, ČSN 650201

Prohlídka objektu

Schéma č. ZL3_106_2019, ZL3_106_b_2019

Tabulka č. 1: Rozhodnutí

Počet stran protokolu: viz zápatí

Protokol nahrazuje: viz druhá strana, odstavec "Tímto se ruší platnost stávajícího protokolu:".

Kategorie objektu: A (objekt s prostory bez nebezpečivýbuchu)

Popis technologického procesu a zařízení:

V prostoru schodiště jsou umístěny místnosti, které mají využití uvedené v tabulce č. 1.

Z d ů v o d n ě n í

Prostory s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 60079-10-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-2 ed. 2:

Tyto prostory se v objektu nevyskytují.

Zdůvodnění:

Jedná se o prostory v objektech bez nebezpečí výbuchu.

Další podmínky:

Tímto se ruší platnost stávajícího protokolu:
Protokol č. 52/2017.

V Semtíně dne:
5.11.2019


podpis předsedy odborné komise

Tabulka č. 1					
Rozhodnutí					
Číslo protokolu	Místnost, prostor, technologie	Teplota místnosti (°C) min - max	Lhůta prohlídek dle ČSN 332340 ed. 2 (v měsících)	Lhůta povrchového čištění elektrického zařízení (v měsících)	Vnější vlivy určené dle těchto norem: ČSN 332000-51 ed.3, ČSN 332000-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-2 ed.2, ČSN 650201
ZL3_106_2019	ZL3_106_1_2019 Prostor schodiště "sever", 0,0m až +29,5m	+5 +40	netýká se	3 měsíce pokud souvislá vrstva prachu je do 1 mm	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE2N1, CA1, CB1
ZL3_106_2019	ZL3_106_2_2019 Místnost č.11 - WC +7,5m až +10,5m	+5 +40	netýká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1
ZL3_106_2019	ZL3_106_3_2019 Místnost č.12 - kuchyňka +7,5m až +10,5m	+5 +40	netýká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1
ZL3_106_2019	ZL3_106_4_2019 Místnost č.13 - sklad +10,5m až +13,5m	+5 +40	netýká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1
ZL3_106_2019	ZL3_106_5_2019 Místnost č.14 - sklad +13,5m až +16,5m	+5 +40	netýká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1
ZL3_106_2019	ZL3_106_6_2019 Místnost č.15 - sklad +16,5m až +19,5m	+5 +40	netýká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1
ZL3_106_2019	ZL3_106_7_2019 Místnost č.16 - WC +19,5m až +22,5m	+5 +40	netýká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1

ZL3_106_2019	ZL3_106_8_2019 Místnost č.17 - WC +19,5m až +22,5m	+5 +40	netyká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1
ZL3_106_2019	ZL3_106_9_2019 Místnost č.18 - sklad +19,5m až +22,5m	+5 +40	netyká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1
ZL3_106_2019	ZL3_106_10_2019 Místnost č.19 - sklad +22,5m až +25,5m	+5 +40	netyká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1

ZL3_106_2019 schodiště "Sever"

MEZISTROJOVNA

KOTELNA ZL 1

KOTELNA ZL 2

KOTELNA ZL 3

K15

SCHODIŠTĚ - SEVER
ZL3_106_2019
0,0m - 20m

ZL3_106_b_2019 SCHODIŠTĚ SEVER

