

SYNTHESIA	<p style="text-align: center;">OS 52/2</p> Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 1 z: 10
-----------	--	---------------------------------

Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty

Schválil: Ing. Josef Liška v.r.
generální ředitel Synthesia, a.s.

Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno správcem vnitřního předpisu. Výtisky předané třetím osobám musí být označeny „NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci“.

Držitel vnitřního předpisu je povinen prokazatelně seznámit s jeho obsahem všechny podřízené zaměstnance, kteří s vnitřním předpisem pracují. Znalost tohoto vnitřního předpisu je pro vedoucí zaměstnance do řídicí úrovně odbor a zaměstnance údržby do úrovně mistr povinná.

Gestorem vnitřního předpisu je vedoucí odboru Dispečink a havarijně bezpečnostní služby. Správcem vnitřního předpisu je vedoucí odboru Systémy řízení.

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.4.2016		

S Y N T H E S I A	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 2 z: 10
--------------------------	--	---------------------------------

Přehled změn

změna	strany	předmět (důvod, obsah) změny	datum	podpis
-	1 - 10	Kompletní novelizace proti 6. vydání	1.4.2016	Prudký, v.r.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účel a poslání organizační směrnice

Tato organizační směrnice (dále jen OS) stanoví závazné postupy a pravidla pro provádění prací s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty, odpovědnost a spoluúčast zaměstnanců Synthesia, a.s. (dále jen společnost) a zaměstnanců externích firem provádějících tyto práce na objektech společnosti.

Tato OS se nevztahuje na zaměstnance majitelů objektů v areálu společnosti a zaměstnanců pronajímatelů objektů společnosti, pokud tyto práce provádějí v těchto objektech nebo na svém území.

2. Určení druhu prací

Ustanovení této OS platí pro veškeré práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty (dále jen práce s ohněm), jako jsou např.:

- svařování a řezání plamenem,
- svařování elektrickým obloukem a elektrickým odporem,
- svařování plastů, podlahových a střešních krytin,
- tepelné zpracování a tvarování kovů (kalení, žhání, popouštění, drážkování, kování, ohýbání, rovnání),
- pájení a letování,
- opalování nátěrů a jiných protikorozivních úprav (guma, plast),
- vstřelování hřebů a šroubů,
- elektrické broušení a rozbrušování materiálů.

Pokud je správce obvodu (viz čl. 6 této OS) na pochybách o charakteru práce, vyžádá si stanovisko odborně způsobilé osoby v požární ochraně (dále jen OZO).

II. ZÁSADY PŘI PRÁCI S OHNĚM

3. Práce s ohněm prováděné zaměstnanci společnosti

Při práci s ohněm jsou zaměstnanci společnosti povinni dodržovat pravidla a pokyny uvedené v zápise o příkazu k práci s ohněm a rozpálenými předměty (dále jen příkaz), viz čl. 6 této OS.

Se všemi pravidly a pokyny musí být zúčastnění zaměstnanci před započítím práce s ohněm prokazatelně seznámeni vedoucím pracoviště, kde je práce s ohněm prováděna. Práce s ohněm smí provádět pouze zaměstnanci v rámci své profese a pracovního příkazu. Pokud se pro tuto práci vyžaduje speciální kvalifikace, musí zaměstnanec provádějící práci s ohněm dané podmínky

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání:	1.4.2016	

S Y N T H E S I A	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 3 z: 10
--------------------------	--	---------------------------------

splňovat (platný svářečský průkaz, průkaz vstřelovače) a být schopen svou kvalifikaci na místě prokázat.

Příkaz pro práci s ohněm nenahrazuje protokol vydaný podle ustanovení OS 62/2 Přejímky zařízení při opravách.

Pro práce s ohněm, prováděné uvnitř nádob nebo v malých či uzavřených prostorech, platí kromě ustanovení této OS ještě pokyny PP č. 12 Práce v uzavřených prostorech.

4. Práce s ohněm prováděné ve společnosti externími firmami a soukromými podnikateli

Externí dodavatelé pracující s ohněm a rozpálenými předměty v objektech společnosti jsou povinni dodržovat ustanovení této OS. Vedoucí útvarů, kteří uzavírají s externími firmami smlouvy, zajistí, aby tato povinnost byla nedílnou součástí smlouvy. Příslušný zaměstnanec útvaru, který si práci u externího dodavatele objednal, zajistí řádné vyplnění příkazu a souhlas správce obvodu, ve kterém jsou práce prováděny.

III. POVOLOVÁNÍ PRÁCE S OHNĚM

5. Stanovení míry požárního nebezpečí

Práce s ohněm se rozdělují do čtyř tříd podle míry požárních rizik definovaných v příloze č. 1 této OS.

6. Postup při povolování prací

6.1 Osoby odpovědné za vystavení příkazu

Třídu požárního rizika (podle přílohy č. 1 této OS) určují a příkaz k práci s ohněm vydávají vedoucí odborů nebo oddělení, kde jsou práce s ohněm prováděny, nebo pro účely této OS jimi jmenovaní zástupci (dále jen správci obvodů).

Vedoucí odborů, popř. oddělení vypracují jmenovitý seznam svých zástupců včetně podpisových vzorů a v kopii jej předají příslušné OZO. Zodpovídají za to, že seznamy odpovídají skutečnosti a budou při každé změně aktualizovány.

6.2 Náležitosti příkazu

Správce obvodu vydává příkaz pro práci s ohněm na zvláštním tiskopise „Příkaz k práci s ohněm a rozpálenými předměty...“ (dále jen příkaz, vzor - viz příloha č. 2 této OS). Příkaz musí být vypracován ve třech vyhotoveních pro všechny druhy prací dle čl. 2 této OS. Nemusí být vystaven pouze pro práce v dílnách a jejich vyhrazených prostorech, spalovnách a jiných prostorech, kde práce s ohněm je hlavním nebo úzce souvisejícím pracovním procesem a je přesně specifikována a trvale povolena požárním řádem pracoviště v riziku R-0.

Vyplněný příkaz předá správce obvodu zástupci oddělení Hasičský záchranný sbor (dále HZS) a osobám, které provádějí práci s ohněm a rozpálenými předměty.

6.3 Osoba zodpovědná za stanovení rizika a osoby spolupodepisující příkaz

Za správné stanovení podmínek pro práci s ohněm a zatřídění rizika zodpovídá správce obvodu, který přizve k jednání:

- vedoucího pracoviště, kde bude práce prováděna (zpravidla mistra), pokud jím není přímo správce obvodu,
- vedoucího zaměstnance (zpravidla mistra) útvaru, který práce s ohněm zajišťuje,
- zástupce oddělení HZS:

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání:	1.4.2016	

S Y N T H E S I A	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 4 z: 10
--------------------------	--	---------------------------------

a) u R-0 a R-I - pracovníka oddělení HZS bez rozlišení funkce, b) u R- II - velitele čtyř HZS nebo jeho zástupce nebo OZO,

c) u R-III velitele HZS nebo jeho zástupce, velitele čtyř HZS nebo jeho zástupce a OZO (pro práce v RIII schvalují příkaz vždy dva zástupci HZS – z nich jeden je vždy OZO),

- správce sousedního obvodu – při pracích v bezprostřední blízkosti hranice sousedního obvodu, kde lze předpokládat zvýšené požární nebezpečí a mohlo by dojít k ohrožení objektu nebo technologie ve správě sousedního obvodu,

- další potřebné odborné zaměstnance (např. technologa, mechanika, dispečera apod.).

Přizvaní zaměstnanci potvrdí svůj souhlas s podmínkami práce s ohněm podpisem na příkazu.

Při rizikových pracích, bez ohledu na třídu požárního rizika, konzultuje v případě potřeby podmínky bezpečné práce s OZO.

6.4 Zásady pro vyplňování příkazu

V bodě 1) je nutno přesně vymezit místo, kde budou práce s ohněm prováděny.

Vymezení místa musí být tím přesnějším čím je riziko vyšší; příkaz se vystavuje pro jeden objekt a jeden ucelený prostor se stejným stupněm rizika.

Při pracích v R-III je nutno podrobně specifikovat zařízení a jeho části, na které se bude pracovat.

V bodě 2) je nutno specifikovat jaké práce budou konány – sváření plamenem, sváření elektrickým obloukem, letování, práce s rozbrušovačkou apod.

Při pracích v R-III je nutno podrobně specifikovat postup prací.

V bodě 3) je nutno vymezit časový rozsah prací, přičemž

- práce v R-0 a R-I mohou být prováděny na jeden příkaz po dobu maximálně 6. měsíců,
- práce v R-II mohou být prováděny na jeden příkaz maximálně po dobu 7 dnů,
- příkaz pro práci v R-III se vystavuje vždy na jeden kalendářní den.

V bodě 4) je nutno stanovit zajištění prostoru práce s ohněm (např. zvlhčení vodou před začátkem prací, odstranění hořlavých materiálů, zakrytí jímky nebo části technologického zařízení ...) a stanovení stupně třídy rizika pro práce s ohněm dle přílohy č. 1 této OS.

V bodě 5) je nutno stanovit potřebu analýzy ovzduší před prvním zahájením prací, při dlouhodobějších pracích a požadavku na opakování měření uvést tuto skutečnost do zápisu a výsledky dalších měření zaznamenat do provozní dokumentace. Nutno je dále zhodnotit, zda je potřeba opakovat měření i po přerušení prací během dne.

V bodě 6) je nutno stanovit, které hasicí prostředky musí být na pracovišti;

při svářecích pracích musí být svářeč na přechodném svářecím pracovišti vybaven jedním hasicím přístrojem práškovým (min. náplň 5 kg hasiva) a další hasicím přístrojem s vhodným hasivem vzhledem k prostředí, ve kterém sváří.

V bodě 7) je nutno uvést kdo provádí asistenci při práci s ohněm dle přílohy č. 1 této OS; uvádí se funkce zaměstnance a do provozní dokumentace jméno konkrétního zaměstnance. Další možností je zajištění asistence při práci s ohněm formou dohody. Asistenci v tomto případě mohou po vzájemné dohodě zajišťovat i pracovníci dodavatele (při dodržení podmínek, které stanoví vyhl. č. 87/ 2000 Sb. „Vyhláška o svařování“). Zápis, stvrzený oběma stranami, je nedílnou součástí „Příkazu k práci s ohněm a rozpálenými předměty dle OS 52/2“ viz příloha č. 3 DOHODA O VYMEZENÍ ASISTENCE PŘI PRÁCI.

V bodě 8) je nutno uvést jméno a příjmení zaměstnance (zpravidla mistra pracoviště, kde jsou práce s ohněm prováděny) zodpovědného za zajištění následného dozoru u R-I, R-II a R- III

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání:	1.4.2016	

S Y N T H E S I A	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 5 z: 10
--------------------------	--	---------------------------------

po dobu nejméně 8 hodin včetně časového intervalu kontrol;
zajistit podpis uvedeného zaměstnance, který v případě rozsáhlých prací s ohněm uvede do provozní dokumentace jména dalších zaměstnanců, provádějících následnou kontrolu,
dále je nutno upřesnit místo a podmínky ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svařečského pracoviště.

V bodě 9) stvrzují svým podpisem povolující, vyjadřující se a přizvaní zaměstnanci, že souhlasí s podmínkami práce s ohněm a rozpálenými předměty.

V bodě 10) potvrzuje přímý nadřízený zaměstnanec provádějícího práce s ohněm a rozpálenými předměty, že jej poučil o podmínkách stanovených v příkazu.

V bodě 11) je nutno uvést jméno zaměstnance provádějícího práce s ohněm a číslo jeho platného svařečského průkazu, popř. průkazu vstřelovače a zajistit jeho podpis.

U všech zaměstnanců provádějících práci s ohněm (kromě výše uvedených) se uvede číslo závodního průkazu nebo navštívenky včetně jejich podpisů.

Jmenný seznam zaměstnanců s výše uvedenými náležitostmi lze uvést i na samostatnou přílohu, která je nedílnou součástí příkazu.

6.5 Prodloužení a zrušení platnosti příkazu

Prodloužení platnosti příkazu (v bodě 12 příkazu) je oprávněn provést správce obvodu, pokud se jedná o práce na stejném úkolu a za stejných podmínek. Správce obvodu v tomto případě vyrozumí všechny účastníky jednání a zajistí, aby prodloužení platnosti bylo předem zaznamenáno na všech vystavených kopiích příkazu. Příkaz nelze prodlužovat nad limit uvedený v předchozím bodě.

Příkaz pro práce v R-III lze prodloužit pouze o časový úsek, který nepřekročí celkovou dobu platnosti jeden kalendářní den a za předpokladu, že se na pracovišti nezměnily podmínky k práci s ohněm.

Zrušení nebo pozastavení platnosti příkazu je oprávněn provést správce obvodu, OZO, zaměstnanec oddělení HZS a nadřízený zaměstnanec určeného k práci s ohněm, pokud zjistí, že se změnilo nebo nejsou dodržovány podmínky stanovené příkazem. V takovém případě každý z výše uvedených zaměstnanců dá pokyn k zastavení práce s ohněm tomu, kdo práci s ohněm provádí, vyrozumí jeho nadřízeného a správce obvodu, který zajistí záznam důvodu přerušení práce s ohněm ve všech vyhotoveních příkazu a zjedná nápravu.

Příkazy se po dobu jednoho roku ukládají v jednom vyhotovení na HZS podniku.

7. Povinnosti zaměstnanců a dodavatelů prací

Správce obvodu zajistí:

- vyplnění příkazu od příslušných zaměstnanců v potřebném předstihu, zejména u práce s rizikem R-II a R-III a prací dlouhodobých, aby mohly být řádně stanoveny a zajištěny podmínky pro práci s ohněm,
- provedení analýzy ovzduší v případě možnosti výskytu hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin (za bezpečnou hranici se považuje 25% koncentrace spodní meze výbušnosti), např. z technologických i kanalizačních systémů, stáčecích míst, a to i ze sousedních obvodů. Tuto službu zajišťuje oddělení Dispečink na č. tel. 4402,
- při pracích v riziku R I až R-III požární asistenci zaměstnanci, které seznámí s návrhy na opatření vyplývajícími z rizik R-I až R-III a kteří jsou seznámeni s technologií provozu v místě prováděných prací (dále jen poučená osoba),

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání:	1.4.2016	

S Y N T H E S I A	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 6 z: 10
--------------------------	--	---------------------------------

- při pracích v riziku R-III požární asistenci zaměstnanci oddělení HZS, vybavených potřebnou mobilní technikou, případně další speciální technikou.

Vedoucí pracoviště, kde jsou práce s ohněm prováděny (zpravidla mistr), je povinen:

- namátkově provádět kontrolu plnění podmínek uvedených v příkazu,
- namátkově kontrolovat, zda práci s ohněm vykonává pracovník uvedený v seznamu pracovníků (ve smyslu čl. 6.4 bodu 11 této OS),
- být přítomen u práce s ohněm ve třídě požárního rizika R-II a R-III při každém zahájení a ukončení prací na jednotlivých technologických zařízeních a jejich částech,
- při provádění prací v riziku R-I až R-III zajistit provedení záznamu do provozní dokumentace (uvedení data a času přerušeni nebo ukončení práce s ohněm včetně podpisů předávajícího i přebírajícího zaměstnance a časové intervaly kontrol po ukončení práce s ohněm).

Vedoucí zaměstnanec dodavatele prací (externí zaměstnanec nebo zaměstnanec společnosti), u kterého je práce s ohněm objednána, zodpovídá za to,:

- že zaměstnanci, kteří budou práci s ohněm vykonávat, splňují potřebnou kvalifikaci, jsou seznámeni s podmínkami uvedenými v příkazu a vybaveni potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami,
- že seznam pracovníků (včetně jejich identifikačních údajů ve smyslu čl. 6.4 bodu 11 této OS) provádějících práci s ohněm je aktuální po celou dobu prací (případné doplnění seznamu provede v kopiích příkazu provozu a dodavatele),
- že každou změnu pracovníků provádějících práci s ohněm nahlásí vedoucímu pracoviště, kde jsou práce s ohněm prováděny.

Zaměstnanec, který práce s ohněm vykonává, musí dodržovat všechna bezpečnostní opatření stanovená příkazem, při svařecích pracích se řídit vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. a příslušnými ustanoveními ČSN pro svařování a řezání, mít platný svařecský průkaz a používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky. Při zjištění porušení podmínek příkazu, např. nezajištěním pracoviště požární asistencí, nedodržením nebo nahodilou změnou rizika apod., je povinen práci přerušit.

Při každém přerušeni nebo ukončení práce s ohněm je zaměstnanec, který práci s ohněm vykonává povinen:

- provést kontrolu pracoviště, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru,
- při pracích zařazených do třídy rizika R-I, R-II a R-III nahlásit tuto okolnost vedoucímu pracoviště, kde je práce vykonávána, popřípadě přímo zaměstnanci zodpovědnému za následnou kontrolu pracoviště.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Výchozí a související předpisy

- vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- ČSN 05 0600 - Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracoviísk
- ČSN 05 0601 - Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Prevádzka
- ČSN 05 0610 - Bezpečnostné ustanovenie pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
- ČSN 05 0630 - Bezpečnostné ustanovenie pre oblúkové zváranie kovov
- ČSN 05 0650 - Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání:	1.4.2016	

S Y N T H E S I A	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 7 z: 10
--------------------------	--	---------------------------------

- ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady
- OS 02/1 Registrace práv k nemovitostem a územní rozdělení
- OS 52/1 Požární ochrana
- OS 62/2 Přejímky zařízení při opravách
- PP č. 12 Práce v uzavřených prostorech
- PP č. 17 Svařování elektrickým obloukem

9. Kontrola a platnost

Kontrolou dodržování ustanovení této OS a odborným výkladem je pověřeno oddělení HZS.

Tato OS nabývá účinnosti dnem vydání a platí v celé společnosti. Tímto dnem pozbývá platnosti OS 52/2 (6. vydání) z 20.10. 2011 a změna č.1 z 18.9.2013.

Příloha č. 1 Tabulka 1

Stanovení požárního rizika k příkazu práce s ohněm správcem obvodu, určení osob, které se k práci vyjadřují, a zaměstnanců, kteří provádějí asistenci.

Třída rizika	Popis prostorů, provozů, zařízení	Vyjadřuje se	Požární asistence
R-0	bez nebezpečí požáru nebo výbuchu i z přilehlých obvodů	zástupce HZSp	svářeč
R-I	s nebezpečím od pevných hořlavých látek, práce v blízkosti kanalizačních vpustí	zástupce HZSp, OZO	poučená osoba
R-II	od hořlavých kapalin III. a IV. třídy, od hořlavých prachů usazených v souvislé vrstvě schopné šířit požár přičemž koncentrace prachu za obvyklých pracovních podmínek nedosáhne spodní meze výbušnosti, prostory s výskytem výbušnin	velitel čtyř HZSp nebo jeho zástupce, OZO	mistr popř. přímý vedoucí pracoviště (při každém zahájení a ukončení prací na jednotlivých technologických zařízeních a jejich částech) a poučená osoba
R-III	s nebezpečím od hořlavých kapalin I. a II. třídy, od hořlavých prachů usazených v souvislé vrstvě schopné šířit požár přičemž koncentrace prachu za obvyklých pracovních podmínek může dosáhnout spodní meze výbušnosti, prostory s výskytem výbušnin a jiné další prostory, které nelze zařadit do předchozích tříd	velitel HZSp, jeho zástupce nebo velitel čtyř HZS a OZO	mistr popř. přímý vedoucí pracoviště (při každém zahájení a ukončení prací na jednotlivých technologických zařízeních a jejich částech), poučená osoba a HZS s potřebnou technikou


Poznámka:

- 1) při výskytu několika rizik najednou je nutno postupovat podle většího nebezpečí
- 2) „svářeč“ se rozumí zaměstnanec uvedený v čl. 4 této OS
- 3) vysvětlení zkratk: **HZS** - hasičský záchranný sbor
 OZO - odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.4.2016		

SYNTHESIA	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 8 z: 10
------------------	--	-----------------------------

Příloha č. 2 Vzor

	<h2 style="margin: 0;">PŘÍKAZ</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">k práci s ohněm a rozpálenými předměty (dle OS 52/2) ze dne</p>
1. Vymezení místa, kde budou práce s ohněm konány:	
2. Druh prováděné práce:	
3. Den a časové rozmezí, kdy bude práce konána:	
4. Správce obvodu nebo jím pověřený zástupce povoluje práce s ohněm za těchto podmínek:	
Třída rizika dle požárního nebezpečí a přílohy č. 1 OS 52/2:	
5. Analýza ovzduší:	
6. Zajištění pracoviště protipožárními prostředky:	
7. Požární asistenci zajišťuje:	
8. Způsob zajištění pracoviště při přerušení a po skončení práce s ohněm a následném dozoru:	
<p style="margin: 0;">Jméno, příjmení a podpis odpovědného zaměstnance za zajištění dozoru při přerušení prací a následném dozoru:</p> <p>.....</p> <p style="margin: 0;">Dozor na pracovišti při přerušení prací a po ukončení prací bude vykonáván v časových intervalech:</p> <p>.....</p> <p style="margin: 0;">Umístění svářečské soupravy při přerušení a ukončení prací:</p> <p>.....</p>	
<p style="margin: 0;">Před zahájením práce s ohněm a po každém jejím přerušení nebo opuštění pracoviště musí být provedena kontrola přímým vedoucím pracoviště (zpravidla mistrem) - do provozní dokumentace musí být zaznamenáno datum a čas přerušení nebo ukončení svářečských prací v riziku R-I až R-III se jmény a podpisy předávajícího i přebírajícího zaměstnance.</p>	

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání:	1.4.2016	

S Y N T H E S I A	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 9 z: 10
--------------------------	--	---------------------------------

9. Podpisy povolujícího (správce obvodu) a vyjadřujících se zaměstnanců:

..... správce obvodu správce sousedního obvodu velitel HZS nebo jeho zástupce (velitel čety)
..... zástupce HZS nebo OZO (velitel čety) přizvaný odborný zaměstnanec přímý vedoucí pracoviště, kde je práce prováděna

10. Potvrzuji, že jsem vzal na vědomí podmínky pro práci s ohněm a v tom smyslu jsem poučil zaměstnance, kteří budou tuto práci s ohněm vykonávat.

V dne
.....
přímý vedoucí zaměstnance pracujícího s ohněm

11. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s povinností řídit se při práci s ohněm podmínkami uvedenými v tomto příkazu.

..... jméno a příjmení pracujícího s ohněm podpis číslo průkazu/navštívenky (svářečský, závodní...)
..... jméno a příjmení pracujícího s ohněm podpis číslo průkazu/navštívenky (svářečský, závodní...)

12. Platnost povolenky ze dne
se prodlužuje do dne

V dne
.....
podpis správce obvodu

Formulář je v elektronické podobě dostupný nepřetržitě (po dobu 24 hodin) v podnikové síti na adrese:

Synthesia\Ohlasovna\Procteni\Formulare PO

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání:	1.4.2016	

S Y N T H E S I A	OS 52/2 Práce a otevřeným ohněm a rozpálenými předměty	Změna: 0 Strana: 10 z: 10
--------------------------	--	------------------------------

Příloha č. 3

Příloha k příkazu pro práci s ohněm a rozpálenými předměty dle OS 52/2 ze dne.....		
DOHODA O VYMEZENÍ ASISTENCE PŘI PRÁCI		
Objekt:	Upřesnění prostoru, popř. název akce:	
Počet svářecích míst:		
Asistenci zajišťuje:		
1.		
2.		
3.		
4.		
Kontrola svářecích míst:		
1.		
2.		
3.		
4.		
za zhotovitele:	za Synthesia, a.s.:	
	správce obvodu	HZS podniku

Pozn.: Na adrese Synthesia\Ohlasovna\Procteni\Formulare PO je umístěn příklad vyplnění formuláře.

Vydání: 7	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.4.2016		