



ZÁKLADY DOZORNY – TVAR


PŮDORYS 1:50




ŘEZ A-A 1:50



ŘEZ B-B 1:50



ŘEZ C-C 1:50



LEGENDA :

+0,20	... HORNÍ HRANA ŽELEZOBETONU
-0,80	... SPODNÍ HRANA ŽELEZOBETONU

BETON DLE ČSN EN 206

C 30/37–XC4, XA3, XF3 (CZ, F.1.1) – CI 0,2–Dmax22–S3

CHEMICKÁ AGESIVITA – VIZ POZNÁMKA Č.1

MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 50 mm PODLE ČSN EN 12 390–8

OCEL : B500B (10 505 – R)

KRYTÍ VÝZTUŽE PASY – SPODNÍ, BOČNÍ, HORNÍ – 50 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE PILÍŘE SPODNÍ, BOČNÍ – 50 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE PILÍŘE HORNÍ – 40 mm

POZNÁMKY :

1. PODZEMNÍ VODA – MOŽNOST VÝSKYTU VYSOKÉ CHEMICKÉ AGRESIVITY XA3 NA SO_4 A NA CO_2 (AGRESIVNÍ NA VÁPNO)! VE VZORCÍCH PODZEMNÍ VODY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ SE VYSKYTOVALY VYSOKÉ AGRESIVITY (AŽ XA3) NA CO_2 ; SO_4 !
2. PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁKLADŮ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
3. PO PROVEDENÍ VÝKOPŮ JE NUTNO ZKONTROLOVAT ZÁKLADOVOU SPÁRU ZA PŘÍTOMNOSTI STATIKA SE ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NEÚNOSNÝCH ZEMIN V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE (ORGANICKÉ ZEMINY, ŠKVÁRA APOD.) JE NUTNÉ TYTO ZEMINY ODSTRANIT A NAHRADIT ÚNOSNÝMI ZEMINAMI. PŘEDPOKLÁDANÁ ÚNOSNOST ZEMINY V ZÁKLADOVÉ SRÁŘE $R_d = 50 \text{ kPa}$.
4. ZÁKLADY PROVÉST JAKO VODONEPROPUSTNÉ – DLE TP 124!
5. NUTNO DOPLNIT UZEMNĚNÍ PODLE PROJEKTU ČÁSTI ELEKTRO !
6. ZKOSIT VIDITELNÉ HRANY 15/15 mm
7. POUŽÍVAT DISTANČNÍ PRVKY Z VLÁKNOBETONU

$\pm 0,000 = 219,00 \text{ Bpv}$

revize	popis vydání, změny	vypracoval	datum	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Universe I		SCHVÁLIL P.ČERNÝ	ZAK. ČÍSLO UNIVERSE I 25004	SLOŽKA D.3
ZODP.PROJEKTANT	NAVRHOVAL	KRESLIL	Masarykovo nám.1544, 53002 Pardubice tel. : 466 510 146 e-mail : statici@centrum.cz	
ING. ZIMA	ING. ZIMA	ING. JIRAVOVÁ		
INVESTOR : SYNTHESIA NITROCELLULOŠE, a.s., SEMTÍN 103, 530 02 PARDUBICE				
MÍSTO : SYNTHESIA NITROCELLULOŠE, k.ú. SEMTÍN, p.č. 253/31			FORMÁT	4 A4
AKCE : INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3			DATUM	09. 2026
ČÁST : D.3 DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50, 1:25
OBSAH : ZÁKLADY – TVAR			Č.VÝKRESU D.3.4.01	REVIZE : Č.KOPIE